



東技研第 13431-2-A 号
平成10年11月20日

水質試験検査成績書

日本システム企画株式会社 殿

厚生大臣指定検査機関(食品衛生法・水道法)
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所長

平成10年11月09日 検査依頼により提出された試験品について行った試験検査結果は下記の通りです。

記

試験品の名称	井戸水				
採水場所	工場 冷却塔				
採水日	平成10年10月30日	採水者	依頼者		
項目	測定値	基準値	項目	測定値	基準値
一般細菌	640	300/1ml以下	味	異常なし	異常でないこと
大腸菌群	不検出	検出されないこと/50ml	臭気	異常なし	異常でないこと
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13.2	10mg/l以下	色度	8	5度以下
塩素イオン	28.3	200mg/l以下	濁度	0	2度以下
有機物等(湯の量分の総量)	13.3	10mg/l以下	鉄	0.05未満	0.3mg/l以下
pH値	8.9	5.8以上 8.6以下	トリクロロエチレン(検定)	*****	300mg/l以下
判定	上記の試験項目については水道法水質基準に 不適合				
備考	不適合項目:一般細菌、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、有機物等、pH値、色度				
検査結果	*****				
試験年月日	平成10年11月09日	検査責任者	橋田 修志		

東京食品技術研究所 所在地 〒175-0083 東京都板橋区豊丸一丁目19番10号 電話 03(3834)5821 FAX 03(3834)5827



東技研第 13431-2-B号
平成10年11月20日

水質試験検査成績書

日本システム企画株式会社 殿

厚生大臣指定検査機関(食品衛生法・水道法)
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所長

平成10年11月09日 検査依頼により提出された試験品について行った試験検査結果は下記の通りです。

記

試験品の名称	井戸水				
採水場所	工場 冷却塔				
採水日	平成10年10月30日	採水者	依頼者		
試験検査の成績		測定値			
項目	異常検出物(mg/l)				
	952				
	以上				
判定	上記の試験項目については水道法水質基準に 不適合				
備考	不適合項目:一般細菌、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、有機物等、pH値、色度				
検査結果	*****				
試験年月日	平成10年11月09日	検査責任者	橋田 修志		

東京食品技術研究所 所在地 〒175-0083 東京都板橋区豊丸一丁目19番10号 電話 03(3834)5821 FAX 03(3834)5827



東技研第 13821-A 号
平成10年12月11日

水質試験検査成績書

日本システム企画株式会社 殿

厚生大臣指定検査機関(食品衛生法・水道法)
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所長

平成10年12月04日 検査依頼により提出された試験品について行った試験検査結果は下記の通りです。

記

試験品の名称	井戸水				
採水場所	工場 冷却塔				
採水日	平成10年12月02日	採水者	依頼者:西川		
項目	測定値	基準値	項目	測定値	基準値
一般細菌	270	100/1ml以下	味	異常なし	異常でないこと
大腸菌群	検出	検出されないこと/50ml	臭気	異常なし	異常でないこと
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.7	10mg/l以下	色度	3	5度以下
塩素イオン	9.8	200mg/l以下	濁度	0	2度以下
有機物等(湯の量分の総量)	11.4	10mg/l以下	鉄	0.05未満	0.3mg/l以下
pH値	8.7	5.8以上 8.6以下	トリクロロエチレン(検定)	*****	300mg/l以下
判定	上記の試験項目については水道法水質基準に 不適合				
備考	不適合項目:一般細菌、大腸菌群、有機物等、pH値				
検査結果	*****				
試験年月日	平成10年12月04日	検査責任者	橋田 修志		

東京食品技術研究所 所在地 〒175-0083 東京都板橋区豊丸一丁目19番10号 電話 03(3834)5821 FAX 03(3834)5827



東技研第 13821-B 号
平成10年12月11日

水質試験検査成績書

日本システム企画株式会社 殿

厚生大臣指定検査機関(食品衛生法・水道法)
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所長

平成10年12月04日 検査依頼により提出された試験品について行った試験検査結果は下記の通りです。

記

試験品の名称	井戸水				
採水場所	工場 冷却塔				
採水日	平成10年12月02日	採水者	依頼者:西川		
試験検査の成績		測定値			
項目	異常検出物(mg/l)				
	499				
	以上				
判定	上記の試験項目については水道法水質基準に 不適合				
備考	不適合項目:一般細菌、大腸菌群、有機物等、pH値				
検査結果	*****				
試験年月日	平成10年12月04日	検査責任者	橋田 修志		

東京食品技術研究所 所在地 〒175-0083 東京都板橋区豊丸一丁目19番10号 電話 03(3834)5821 FAX 03(3834)5827